



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

**СОЛОМ'ЯНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ**

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 33, тел. (044) 248-23-01, (044) 248-23-12, факс (044) 248-23-01  
www.mnskyiv.gov.ua E-mail: kyiv@mns.gov.ua

**АКТ**

«23» травня 2014 р.

**№ 950**

перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб  
(необхідне підкреслити)

Київської міської клінічної лікарні № 6

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 25680355

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) □□□□□□□□□□,

пр-т Комарова, 3

(місцезнаходження, телефон)

Перевірено: Київську міську клінічну лікарню № 6 по пр-ту Комарова, 3

(найменування об'єкта юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

**високий**

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:**

<b>Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки</b>				<b>Тип здійснюваної перевірки</b>			
Наказ № 116 від 18.04.2014 р.				<input checked="" type="checkbox"/> планова;			
Посвідчення на перевірку № 600 від 05.05.2014 р.				<input type="checkbox"/> позапланова			
<b>Початок перевірки</b>				<b>Завершення перевірки</b>			
13	05	2014	12-00	23	05	2014	12-50
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

**Дані щодо останніх проведених перевірок:**

<b>Планова</b>	<b>Позапланова</b>
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 12.03.2013 р. по 26.03.2013 р. Акт перевірки від 26.03.2013 р. № 384	<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□ р. Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□

**Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:**

державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Солом'янського району міста Києва

майор служби цивільного захисту Бабак Андрій Петрович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Особи, що беруть участь у заході:

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

начальник технічного відділу Шматько Микола Віталійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>I. Загальні вимоги</b>						
<b>I.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1.1	Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, ділянок тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.2 НАПБ А.01.001-2004
1.1.2	На підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) встановлений відповідний протипожежний режим	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.3 НАПБ А.01.001-2004
1.1.3	На підприємстві опрацьована загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.4 НАПБ А.01.001-2004
1.1.4	У будівлях та спорудах, котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.5 НАПБ А.01.001-2004
1.1.5	На підприємстві встановлений порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким ознайомлені всі працівники	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.7 НАПБ А.01.001-2004
1.1.6	Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.8 НАПБ А.01.001-2004
1.1.7	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) адміністрацією розроблена інструкція, у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указано, хто з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в невідний час у разі пожежі	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 3.11 НАПБ А.01.001-2004
1.1.8	Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.18 НАПБ А.01.001-2004
1.1.9	Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.19 НАПБ А.01.001-2004
1.1.10	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, плани	+	-	-	-	стаття 10 ЗУ № 3745, пункти 2.7 - 2.10 НАПБ А.01.001-2004
1.1.11	На підприємстві створено та організовано роботу пожежно-технічних комісій	-	-	+	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.15 НАПБ А.01.001-2004
1.1.12	Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей дотримуються вимоги пожежної безпеки	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункти 4.2.17 та 4.2.18 НАПБ А.01.001-2004
1.1.13	Заходи пожежної безпеки на об'єктах ртінного призначення відповідають вимогам нормативних документів	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 7 НАПБ А.01.001-2004
<b>I.2. Стан утримання території</b>						
1.2.1	Територія підприємства, протипожежні розриви між будівлями, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо утримуються в чистоті та систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тир, опалого листя	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.1 НАПБ А.01.001-2004
1.2.2	Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступів до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння відповідають вимогам норм та утримуються завжди вільними, справними, вимку очищаються від снігу	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.3 НАПБ А.01.001-2004
1.2.3	Протипожежні розриви між будівлями, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо відповідають вимогам норм та не захищені	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.4 НАПБ А.01.001-2004
1.2.4	Територія підприємства має зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин,	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.12 НАПБ А.01.001-2004

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд					
1.2.5	На території підприємства на видних місцях встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення переносних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.17 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.3. Стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
1.3.1	Усі будівлі, приміщення і споруди своєчасно очищуються від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуються в чистоті	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункти 4.2.1 та 4.2.15 НАПБ А.01.001-2004
1.3.2	У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення, виконуються протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами	+	-	-	+	стаття 5, 10 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.2 НАПБ А.01.001-2004
1.3.3	Отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях обладнані захисними пристроями (протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водянні завіси тощо) проти поширення вогню та продуктів горіння, які відповідають вимогам норм	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункти 4.2.4 та 4.2.5 НАПБ А.01.001-2004
1.3.4	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, підлягають вогнезахисній обробці	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.6 НАПБ А.01.001-2004
1.3.5	Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки а також клас зони	+	-	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.7 НАПБ А.01.001-2004
1.3.6	Розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень відповідає вимогам норм	+	-	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.8 НАПБ А.01.001-2004
1.3.7	Підвальні та цокольні поверхні утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	+	-	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункти 4.2.9 та 4.2.11 НАПБ А.01.001-2004
1.3.8	Горища, технічні поверхні й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	+	-	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.10 НАПБ А.01.001-2004
1.3.9	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покрятках) будівель та споруд утримуються справними	+	-	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.13 НАПБ А.01.001-2004
1.3.10	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрати, вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зніті)	-	+	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.14 НАПБ А.01.001-2004
1.3.11	Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення залах з масовим перебуванням людей, а також на трибунах не перевищує кількості, встановленої будівельними нормами або визначеної розрахунком, виходячи з проєктної спроможності шляхів евакуації	+	-	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.19 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.4. Стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
1.4.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їх конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (одоблення) відповідають протипожежним вимогам норм	-	+	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.3.1 НАПБ А.01.001-2004
1.4.2	Евакуаційні шляхи і виходи утримуються відповідно до протипожежних вимог норм, нічим не закриваються і у разі виникнення пожежі забезпечують безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд	-	+	-	-	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункти 4.3.1-4.3.11 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.5. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
1.5.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.3 НАПБ А.01.001-2004
1.5.2	Електричні машини, апарати, обладнання (апарати управління, пускорегулювання, контрольно-вимірні прилади, електродвигуни, світельніми тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.3 НАПБ А.01.001-2004
1.5.3	З'єднання, відгалуження та окінювання жил проводів і кабелів здійснюються за допомогою опресування	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.7 НАПБ А.01.001-2004

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	зварювання, паяння або затискання (гайтових, болтових тощо)					
1.5.4	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяються	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.9 НАПБ А.01.001-2004
1.5.5	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.2.2 та пункт 5.6 НАПБ А.01.001-2004
1.5.6	Режим, час та тривалість використання систем опалення відповідає вимогам норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.2.2 НАПБ А.01.001-2004
1.5.7	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.3.1 НАПБ А.01.001-2004
1.5.8	Стан утримання та використання систем вентиляції і кондиціювання повітря відповідає протипожежним вимогам норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 5.3 НАПБ А.01.001-2004
1.5.9	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 5.5 НАПБ А.01.001-2004
1.5.10	Стан утримання та використання систем газового обладнання відповідає протипожежним вимогам	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 5 НАПБ А.01.001-2004
1.5.11	Ліфти та підйомники відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+	-	-	-	стаття ЗУ № 3745, пункт 5.8 НАПБ А.01.001-2004
1.5.12	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункти 5.4 та 5.7 НАПБ А.01.001-2004
1.5.13	Засоби зв'язку, які передбачають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу, в наявності та утримуються відповідно до вимог нормативних документів	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 6.2.4 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.6. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту</b>						
1.6.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ) відповідно до чинних нормативно-правових актів	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004
1.6.2	Апаратура й обладнання, що входять до складу АСПЗ, відповідають чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мають сертифікат якості і не мають дефектів	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004
1.6.3	Усі АСПЗ справні і утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004
1.6.4	На об'єкті ведеться експлуатаційна документація по АСПЗ відповідно до вимог нормативно-правових актів	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункти 6.1.10 - 6.1.13 НАПБ А.01.001-2004
1.6.5	Знак зрозумівачів і пожежних сповіщувачів на об'єкті становить не менше 10 % від кількості змонтованих	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 6.1.14 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.7. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
1.7.1	Підприємство забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів)	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.2	Мережі протипожежного водопостачання забезпечують потреби за нормами витрати та напору води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які підвищують тиск у мережі	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.3	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.4	Улаштування внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість води у будівлі, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмені від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.5	Пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також навушем для полегшення відкривання вентилів. Елементи Усвідомлення пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.6	Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог та норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.8. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої пожежної охорони, пожежної техніки та нерухомих засобів пожежогасіння</b>						
1.8.1	На підприємстві створено у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділ відомчої пожежної охорони та необхідну для їх функціонування	-	-	+	-	статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745, Типове положення про ВПО, пункт 2.3 НАПБ А.01.001-2004

№ з/в	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	матеріально-технічну базу					
1.8.2	З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємстві створено добровільні пожежні дружини (ДПД) та команди (ДПК)	+	-	-	-	статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745, Положення про ДПД (ДПК), пункт 3.14 НАПБ А.01.001-2004
1.8.3	Членів добровільних ДПД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), застраховано відповідно до вимог нормативно-правових актів	-	+	-	-	статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745, Положення про ДПД (ДПК), пункт 3.14 НАПБ А.01.001-2004
1.8.4	Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, вантажними з піском, бочками з водою, покривальними з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (газками, ломани, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку відповідно до вимог та норм	-	+	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.4 НАПБ А.01.001-2004, НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004
1.8.5	Пожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння експлуатуються та утримуються відповідно до вимог та норм	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.4 НАПБ А.01.001-2004, НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004
<b>1.9. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт</b>						
1.9.1	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 8.1 НАПБ А.01.001-2004
1.9.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 8.2 НАПБ А.01.001-2004
1.9.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	-	-	-	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 8.4 НАПБ А.01.001-2004
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки</b>						
<b>2.1. Наявність на об'єкті в документальній, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів цивільного захисту та техногенної безпеки, готовності до ліквідації наслідків аварій та захисту працюючого персоналу і населення, створенні постійно діючих комісій</b>						
2.1.1	Наявність розроблених та затверджених наказів, положень, інструкцій, розпоряджень щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх додержанням; наявність планів заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та діяльність від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; наявність положень про об'єктові аварійно-регульовані служби	-	-	+	-	пункт 3 ПТБ, стаття 25 ЗУ № 1809, стаття 9 ЗУ № 1281
2.1.2	Спеціальні заходи протипаварійного захисту відповідно до ПЛАС розроблено	-	-	+	-	підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.3	Ведення журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки	-	-	+	-	підпункт 4.5.1 ПТБ
2.1.4	Наявність наказу про організацію роботи штабу з ліквідації НС	-	-	+	-	стаття 18 ЗУ № 1281
2.1.5	Наявність на суб'єкті господарської діяльності інформації від органів, що відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварій, про аварійні ситуації, про відсутність або наявність внутрішньої чи зовнішньої небезпеки для об'єкта	-	-	+	-	стаття 8 ЗУ № 1809, підпункт 4.10.1 ПТБ
2.1.6	Здійснення планування та організації евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації, розрахунків укриття персоналу підприємства, установ, організацій	-	-	+	-	стаття 11 ЗУ № 1809, пункт 4.7 ПТБ
2.1.7	Інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварій, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу	-	-	+	-	підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.8	Наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню	-	-	+	-	підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.9	Наявність фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту	-	-	+	-	стаття 88 ЗУ № 1859, стаття 35 ЗУ № 1809, пункт 3.1 ПТБ
2.1.10	Наявність ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	-	-	+	-	пункт 2 Методики ідентифікації ПНО

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.1.11	Наявність паспорту потенційно небезпечного об'єкта	-	-	+	-	пункт 17 Положення про паспортизацію ПНО
2.1.12	Наявність ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання	-	-	+	-	стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.13	Наявність декларування безпеки об'єкта підвищеної небезпеки	-	-	+	-	стаття 10 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.14	Наявність розробленого та погодженого відповідно до чинних нормативно-правових актів Плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій)	-	-	+	-	стаття 11 ЗУ № 2245
2.1.15	Наявність штатних працівників (спеціальні підрозділи цивільної оборони (цивільного захисту) або спеціально призначених осіб з питань надзвичайних ситуацій)	-	-	+	-	пункт 2 частини II Положення про ЦО
2.1.16	Впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	-	-	+	-	стаття 12 ЗУ № 1809
2.1.17	Наявність планування заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	-	-	+	-	стаття 25 ЗУ № 1809, підпункти 3.1.1, 4.8.2, 4.10.1, пункт 3.2 ПТБ
2.1.18	Стиль поведінки (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин та його відповідність вимогам нормативних документів	-	-	+	-	стаття 4 ЗУ № 187, статті 7 та 8 ЗУ № 1644
2.1.19	Наявність документів щодо створення об'єктового штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та умов для його роботи	-	-	+	-	стаття 18 ЗУ № 1281
2.1.20	Наявність спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня та розробленої відповідної документації для її роботи	-	-	+	-	стаття 28 ЗУ № 1809
2.1.21	Наявність документів про проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	-	-	+	-	пункт 4.9.5 ПТБ, пункт 1 Порядку страхування
2.1.22	Наявність Плану реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними технологіями) та вжиття заходів захисту на випадок радіаційних аварій в планах реагування на надзвичайні ситуації (для об'єктів, що можуть опинитися у зонах радіаційного забруднення)	-	-	+	-	стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 4.8.4 ПТБ
2.1.23	Наявність укладеного договору (угоди) про обов'язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами (тільки для об'єктів і територій, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214)	-	-	+	-	стаття 5 ЗУ № 11281
2.1.24	Готовність до ліквідації радіаційних аварій згідно з вимогами стандартів, норм і правил захисту людини від впливу йонізуючого випромінювання, наявність режимів радіаційного захисту на об'єктах, які потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення (для об'єктів, які потрапляють у зону радіаційного забруднення від АЕС)	-	-	+	-	стаття 16 ЗУ № 1859, стаття 14 ЗУ № 1598
2.1.25	Наявність схеми оповіщення персоналу, бланків регламентів надання інформації про аварії та повідомлень про надзвичайну ситуацію, Інструкцій про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і надзвичайних ситуацій, виконання вимог технічної безпеки та госпдіяльності про функціональне значення у сфері цивільного захисту диспетчерської служби підприємства у диспетчера об'єкта	-	-	+	-	підпункт 4.4.9 ПТБ
2.1.26	Наявність та готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)	-	-	+	-	пункт 4.6 ПТБ
2.1.27	Наявність на захисній споруді документації, яка підтверджує її відповідність вимогам технічної безпеки та цивільного захисту: Паспорт захисної споруди, Опис обладнання та майна, Схеми зв'язності і внутрішніх інженерних мереж з акційною відключюючих пристроїв, Журнал перевірки стану захисної споруди, План захисної споруди із зазначенням пристроїв для охорони і дежання та шляхів евакуації, План приведення захисної споруди у готовність, Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, Правила користування приладами (виконуються або використовуються формуляри правил), Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання, Інструкція з обслуговування ДЕС, Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС;	-	-	+	-	стаття 10 ЗУ № 1809, підпункт 4.6.5 ПТБ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	<p>Журнал обліку роботи ДБС;</p> <p>Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-осаджувачів ФП, фільтрів ФГ-70, прокладів регенерації і мішину лавтра;</p> <p>Формуляр фільтровентиляційного агрегату;</p> <p>Порядок провітрювання захисної споруди;</p> <p>Щорічний акт огляду санітаційно-гігієнічних умов для питної води;</p> <p>Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання з каналізацій, електропостачання) з вказівкою автоматичних пристроїв;</p> <p>Список сигналістів оповіщення цивільної оборони;</p> <p>Список телефонів міста, району, підприємства;</p> <p>Щорічний акт огляду захисної споруди на герметичність;</p> <p>Правила поведінки у захисній споруді;</p> <p>Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони;</p> <p>Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту;</p> <p>Проекти документів пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах.</p>					
<b>2.2. Організація та стан навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях діям у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій</b>						
2.2.1	Наваність інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших нештатних подій у побуті	-	-	+	-	пункт 6 Порядку здійснення підготовки населення
2.2.2	Наваність проведення встановленого терміну про проведення функціонального навчання відповідними категоріями осіб	-	-	+	-	пункт 2.4 Порядку здійснення підготовки населення
2.2.3	Наваність розпорядного акта про проведення занять за тематикою соціальних програм підготовки населення на підприємствах, в установах і організаціях на рік та його відповідність вимогам нормативно-правових документів	-	-	+	-	стаття 33 ЗУ № 1809, підпункт 4.5.2 ПТБ
2.2.4	Наваність розроблення і затвердження положень підприємства про навчання з питань охорони праці, а також формування плану-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники	-	-	+	-	стаття 34 ЗУ № 1809
2.2.5	Наваність Планів взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях	-	-	+	-	стаття 19 ЗУ № 1281
<b>2.3. Забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту</b>						
2.3.1	Наваність документів з організації виходу засобів індивідуального захисту працівникам та особовому складу неопієнованих формувань цивільної оборони (цивільного захисту)	-	-	+	-	стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 2 статті 22 ЗУ № 1859, стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 9 ЗУ № 1281, пункт 1 Порядку забезпечення
2.3.2	Технічний стан засобів радіаційного та хімічного захисту задовільний. Терміни використання засобів індивідуального захисту дотримуються	-	-	+	-	стаття 15 ЗУ № 1809, пункт 4.3 ПТБ, пункт 14 Порядку забезпечення
2.3.3	Стан обладнання та утримання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту відповідає вимогам нормативних документів	-	-	+	-	стаття 15 ЗУ № 1809, пункт 4.3 ПТБ
2.3.4	Готовність до виконання послужених на них завдань адміністрації пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту	-	-	+	-	стаття 15 ЗУ № 1809, пункт 4.3 ПТБ, пункт 13 Порядку забезпечення
<b>2.4. Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та створення умов для ліквідації надзвичайної ситуації</b>						
2.4.1	Наваність на об'єктах підвищеної небезпеки об'єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків	-	-	+	-	стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 4.2 ПТБ, пункт 4 Порядку створення матеріальних резервів
2.4.2	Упровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, її експлуатація та обслуговування відповідно до вимог нормативних документів та технічний стан	-	-	+	-	стаття 8 ЗУ 2974, підпункт 3.1.1, пункт 4.4 ПТБ, пункт 4.1 Правил улаштування СРВНС
2.4.3	Наваність повідомлень (попереджувальні знаки, інформаційні таблички тощо) для інформування населення про небезпеку у будівлях підприємства та на території, яка безпосередньо загрожує населенню, від потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій	-	-	+	-	підпункт 4.4.13 ПТБ
2.4.4	Відповідність засобів технічної безпеки на об'єктах різного призначення вимогам нормативних документів	-	-	+	-	статті 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ЗУ № 1859, стаття 12 ЗУ № 2974, розділ 4 ПТБ
<b>2.5. Стан готовності органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил</b>						
2.5.1	Готовність органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб об'єкта до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	-	-	+	-	статті 4, 12, 13 ЗУ № 1281, підпункти 3.1.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.10, 4.5.4, 4.6.8, 4.8.3, 4.8.4, пункт 3.3 ПТБ, пункт 2.5 Порядку акредитації АРС
2.5.2	Наваність створеної відповідно до законодавства аварійно-рятувальної служби, аварійно-рятувальної бази та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази	-	-	+	-	стаття 9 ЗУ № 1281, пункт 3.3, підпункти 3.1.1, 4.4.12 ПТБ
2.5.3	Наваність впровадження засобів зв'язку та іншого обладнання, необхідного для роботи аварійно-рятувальних служб та інших	-	-	+	-	підпункти 3.1.1, 4.6.2 ПТБ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	аварійних сил розування, диспетчерських служб, їх утримання у робочому стані і використання за призначенням					

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутні;  
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;  
 «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця/об'єкта, що перевіряється);  
 «НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця/об'єкта).

### Перелік порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	п. 3.19.	НАПБ А.01.001-2004	не надано підтверджуючі матеріали, щодо проходження всіма посадовими особами відповідальними за пожежну безпеку навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;
2.	п. 4.3.9.	НАПБ А.01.001-2004	не всі евакуаційні виходи позначені світловими покажчиками «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення;
3.	п. 4.3.11.	НАПБ А.01.001-2004	допускається на шляхах евакуації застосування горючих матеріалів для облицювання стін;
4.	п. 4.2.14.	НАПБ А.01.001-2004	глухі ґрати на вікнах приміщень, де перебувають люди, не виконані розпашними або легкозйомними;
5.	п. 4.3.11.	НАПБ А.01.001-2004	допускається захарашення шляхів евакуації матеріальними цінностями та обладнанням;
6.	п.п. 4.2.4., 2.9.	НАПБ А.01.001-2004	двері електрошитової не замінені на протипожежні з межею вогнестійкості 30 хвилин та сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО відповідно п. 2.14., табл. 2 Державних будівельних норм ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»; п. 9.3.6. Державних будівельних норм ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»; п. 2.2. «Правил обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення», затверджених наказом Держстандарту України від 27 червня 1997 року № 374;
7.	п. 3.14.	НАПБ А.01.001-2004	члени добровільної пожежної дружини не застраховані від нещасних випадків у страховій компанії відповідно до «Положення про добровільну пожежну дружину (команду)» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 року № 136;
8.	п. 5.1.9.	НАПБ А.01.001-2004	допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях;
9.	п. 5.1.7.	НАПБ А.01.001-2004	з'єднання, відгалуження та окінцювання жил електричних проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
10.	п. 5.1.29.	НАПБ А.01.001-2004	допускається експлуатація світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами);
11.	п. 5.1.15.	НАПБ А.01.001-2004	не надані акти проведення схованих робіт на прокладенні електропроводки за підвісними стелями;
12.	п. 5.1.38.	НАПБ А.01.001-2004	не надано підтверджуючі документи щодо проведення профілактичного огляду та плановопереджувального ремонту електрообладнання і електромереж;
13.	п. 6.3.2.3.	НАПБ А.01.001-2004	елементи з'єднання пожежних кранів, рукавів та ручних пожежних стовпів не замінені на однотипні (головки типу „РОТ” не замінені на „БОГДАНОВ”)
14.	п. 4.2.3.	НАПБ А.01.001-2004	не у всіх приміщеннях пожежна сигналізація утримується в працюючому стані;
15.	п.п. 6.1.2., 6.1.28., 6.2.1.	НАПБ А.01.001-2004	приміщення не дообладнані автоматичною системою пожежної сигналізації з виводом сигналу від контрольно-приймального приладу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою протидимного захисту, а також системою оповіщення про

			пожежу та управління евакуацією людей відповідно додатку В та додатку Г Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту»;
16.	п. 6.1.10.	НАПБ А.01.001-2004	не наданий акт приймання автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію з підписами представників органів Державного пожежного нагляду всіх приміщень;
17.	п.п. 6.1.3., 6.1.4.	НАПБ А.01.001-2004	не надано договір на технічне обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації всіх приміщень зі спеціалізованою організацією, що має ліцензію на право виконання цих робіт;
18.	п. 6.1.10.	НАПБ А.01.001-2004	не наданий акт приймання автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію з підписами представників органів Державного пожежного нагляду всіх приміщень;
19.	п. 6.3.2.3.	НАПБ А.01.001-2004	не всі пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, кнопками дистанційного запуску пожежних насосів, а також важелями для полегшення відкриття вентиля;
20.	п. 6.3.2.4.	НАПБ А.01.001-2004	не всі пожежні крани розміщені у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття;
21.	п. 6.4.9.	НАПБ А.01.001-2004	приміщення не в повній мірі забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожегасіння (вогнегасниками) готовими до використання;
22.	п. 5.3.1.	НАПБ А.01.001-2004	повітроводи вентиляційної системи не виконані з межею вогнетривкості 0,5 години;
23.	п. 5.3.2.	НАПБ А.01.001-2004	не визначено терміни та не надано підтверджуючі матеріали по проведенню профілактичних оглядів та очищенню повітроводів вентиляційних систем, а також не визначено порядок відключення вентиляційних систем і дій обслуговуючого персоналу в разі виникнення пожежі або аварії;
24.	п. 4.2.6.	НАПБ А.01.001-2004	не надано акти, щодо проведення обробки вогнезахисною сумішшю дерев'яних конструкцій будівель;
25.	п. 6.3.1.5.	НАПБ А.01.001-2004	не надано підтверджуючі документи щодо працездатності зовнішнього протипожежного водопостачання на тиск та витрату води;
26.	п. 2.8	НАПБ А.01.001-2004	допускається надання в оренду приміщень без погодження з органами державного пожежного нагляду.

\*Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

**Перелік питань для контролю дій перевіряючих**  
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено					частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючі ми внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
-------	---

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Посадові особи органу:

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Державний інспектор з нагляду у сфері  
пожежної та техногенної безпеки  
Солом'янського району міста Києва  
(посада)

  
(підпис)

А.П. Бабак  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

Мог. тех. оф.  
(посада)

  
(підпис)

Шостак М.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «23» 05 2014 р.:

Мог. тех. оф.  
(посада)

  
(підпис)

Шостак М.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

### Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1		<b>Закони України</b>		
1.1	ЗУ № 877	«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	Від 05.04.2007 № 877 – V
1.2	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	Від 18.01.2001 № 2245 – III
1.3	ЗУ № 1598	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	Від 14.01.1998 № 1598 – ВР
1.4	Кодекс ЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Закон України	Від 02.10.2012 № 5403-VI
2		<b>Постанова Кабінету Міністрів України</b>		
2.1	Положення про ДПО	Положення Про Державну пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 26.07.1994 № 508
2.2	Ступінь ризику ТгаПБ	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 29.02.2012 № 306
2.3	Типове положення про ВПО	Типове положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 14.08.1995 № 653
2.4	Положення про ДПД (ДПК)	Положення про добровільну пожежну дружину (команду)	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 25.02.2009 № 136
2.5	Порядок страхування	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, зокреючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 16.11.2002 № 1788
2.6	Порядок забезпечення	Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнних формувань засобами радіаційного та хімічного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 19.08.2002 № 1200
2.7	Перелік об'єктів АРС	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 04.08.2000

		державними аварійно-рятувальними службами		№ 1214
2.8	Порядок створення матеріальних резервів	Порядок створення (використання) матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 29.03.2001 № 308
2.9	Загальне положення про спеціальну комісію НС	Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 14.06.2002 № 843
2.10	Порядок ідентифікації ПНО	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 11.07.2002 № 956
3	<b>Нормативно-правові акти міністерства</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнетаскив	Наказ МНС України	Від 02.04.2004 №151, зареєстрований у Мін'юсти України 29.04.2004 за № 554/9153
3.2	НАПБ А.01.001-2004	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	Від 19.10.2004 № 126, зареєстрований у Мін'юсти України 04.11.2004 за № 1410/10009
3.3	НАПБ Б.01.008-2004	Правила експлуатації вогнетаскив	Наказ МНС України	Від 02.04.2004 №152, зареєстрований у Мін'юсти України 29.04.2004 за № 555/9154
3.4	Методика ідентифікації ПНО	Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС України	Від 23.02.2006 № 98, зареєстрований у Мін'юсти України 20.03.2006 за № 286/12160
3.5	Правила улаштування СРВНС	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	Від 15.05.2006 № 288, зареєстрований у Мін'юсти України 05.07.2006 за № 785/12659
3.6	Правила охорони життя на ВО	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	Від 03.12.2001 № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01.02.2002 за № 95/6383
3.7	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	Від 15.08.2007 № 557, зареєстрований у Мін'юсти України 03.09.2007 за № 1006/14273
3.8	Порядок атестації АРС	Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та регувальників	Наказ МНС України	Від 19.06.2003 № 201, зареєстрований у Мін'юсти України 24.07.2003 за № 640/7961