



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

СОЛОМ'ЯНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 33, тел. (044) 248-23-01, (044) 248-23-12, факс (044) 248-23-01
www.mnskyiv.gov.ua E-mail: kyiv@mns.gov.ua

П Р И П И С

про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту

«27» травня 2014 р.

Кому: Головному лікарю Київської міської клінічної лікарні № 6 Крижевському В.В.
(вказати посаду, прізвище та ініціали керівника (власника) суб'єкта господарювання, органу влади або іншого підконтрольного

13-23.05.2014 року об'єкта або уповноваженої особи, на якому здійснювались перевірки)
проведено планову/позапланову перевірку приміщень та території
(потрібно вказати)

Київської міської клінічної лікарні № 6 за адресою: м. Київ, пр-т Комарова, 3 акт № 950 від
(вказати номер акта перевірки, об'єкт перевірки, його місцезнаходження, на якому проводилась перевірка,

23.05.2014 р.

то суб'єкта господарювання, орган влади або інший підконтрольний об'єкт)
державним інспектором з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Солом'янського району м. Києва майором служби цивільного захисту Бабаком А.П.
разом з начальником технічного відділу Шматьком М.В.

(вказати посади та прізвища осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення недоліків, які виявлені під час здійснення перевірки додержання та виконання Київською міською клінічною лікарнею № 6

(вказується найменування об'єкта перевірки та суб'єкта господарювання)

вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту відповідно до Законів України «Про правові засади цивільного захисту» (ст.30-2), «Про пожежну безпеку» (ст.7), пунктів 4, 5, Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 392, пропонується вжити такі заходи:

№ з/п	Заходи, які необхідно виконати	Законодавчий акт, яким встановлено вимогу	Строк виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
1.	Всім посадовим особам, призначеним наказом відповідальними за пожежну безпеку, пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. (Підтверджується до виконання з 2009 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.19.	25.12.2014 р.	
2.	Заборонити та не допускати надання в оренду приміщень без погодження з органами державного пожежного нагляду.	НАПБ А.01.001-2004 п. 2.8.	01.03.2015 р. постійно	
3.	В приміщеннях, де перебувають люди, грати встановити не глухі, а такі, що розкриваються, розсуваються або знімаються. (Підтверджується до виконання з 2001 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.14.	01.03.2015 р.	
4.	Всі евакуаційні виходи позначити світловими показниками «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення. (Підтверджується до виконання з 2001 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.9.	01.03.2015 р.	
5.	Заборонити та не допускати застосування на шляхах евакуації горючих матеріалів для облицювання стін відповідно п. 5.24 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». (Підтверджується до виконання з 2009 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.	01.03.2015 р. постійно	
6.	Заборонити та не допускати захарашення шляхів евакуації матеріальними цінностями та обладнанням.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.	01.03.2015 р. постійно	

7.	Двері електрошитових, приміщення архіву та складських приміщень замінити на протипожежні з межею вогнестійкості 30 хвилин та сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО відповідно п. 2.14., табл. 2 Державних будівельних норм ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»; п. 9.3.6. Державних будівельних норм ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»; п. 2.2. «Правил обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення», затверджених наказом Держстандарту України від 27 червня 1997 року № 374. (Підтверджується до виконання з 2001 року).	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 2.9., 4.2.4.	01.03.2015 р.
8.	Надати підтверджуючі матеріали, щодо страхування членів добровільної пожежної дружини від нещасних випадків у страховій компанії відповідно постанови КМУ від 25.02.2009 року № 136 «Положення про добровільну пожежну дружину (команду)». (Пропонується до виконання з 2013 р.).	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.14.	25.12.2014 р.
9.	Заборонити та не допускати улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж в приміщеннях.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.9.	01.03.2015 р. постійно
10.	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил електричних проводів і кабелів виконати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. (Підтверджується до виконання з 2010 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.7.	25.12.2014 р.
11.	Заборонити та не допускати експлуатацію світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами), підвішування їх на струмопровідні проводи.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.29.	01.03.2015 р. постійно
12.	Надати акти проведення схованих робіт на прокладання електропроводки під підвісними стелями. (Підтверджується до виконання з 2009 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.15.	25.12.2014 р.
13.	Надати підтверджуючі документи щодо проведення профілактичного огляду та плановопереджувального ремонту електрообладнання і електромереж. (Підтверджується до виконання з 2013 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38.	25.12.2014 р.
14.	Всі елементи з'єднання пожежних кранів, рукавів та ручних пожежних стволів замінити на однотипні (головки типу «РОТ» не замінені на «БОГДАНОВ») (Підтверджується до виконання з 2001 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.3.	01.03.2015 р.
15.	Відремонтувати у всіх приміщеннях пожежну сигналізацію, яка утримується не в працездатному стані. (Підтверджується до виконання з 2001 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.3.	01.03.2015 р.
16.	Всі будівлі лікарні дообладнати системи автоматичної пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей з виводом сигналу від контрольно - приймального приладу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою протидимного захисту та підпору повітря, відповідно додатку В та додатку Г Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту». (Підтверджується до виконання з 2001 року).	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 6.1.2., 6.1.28., 6.2.1.	01.03.2015 р.
17.	Надати акт приймання системи автоматичної пожежної сигналізації, про пожежу та управління евакуацією людей в експлуатацію з підписами представників органів Державного пожежного нагляду всіх приміщень. (Підтверджується до виконання з 2009 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.10.	01.03.2015 р.
18.	Надати договір на технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації зі спеціалізованою організацією, яка отримала ліцензію на право виконання цих робіт всіх приміщень. (Підтверджується до виконання з 2009 року).	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 6.1.3., 6.1.4.	01.03.2015 р.
19.	Всі пожежні крани укомплектувати пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, кнопками дистанційного запуску пожежних насосів, а також важелями для полегшення відкривання вентилів. (Підтверджується до виконання з 2001 року).	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.3.	01.03.2015 р.

